

Czarnków, dnia 14.08.2017r

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Roboty wykończeniowe I, II i III piętra w budynku F.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 563700-N-2017 z dnia 04.08.2017r

**PROTOKÓŁ
z zebrania wykonawców**

W dniu 10.08.2017r odbyło się zebranie wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zebranie zorganizowano w Sali konferencyjnej w budynku Szpitala.

Zebranie prowadzili :

Ryszard Dąbrowski – konsultant w sprawach zamówień publicznych

Krzysztof Antkowiak – doradca Dyrektora Szpitala ds. rozbudowy Szpitala

Na wstępie zebrani wykonawcy przedstawili swoje uwagi w zakresie dokumentacji projektowej, a następnie przeprowadzono wizję lokalną w miejscach przyszłych robót do wykonania.

W skład zamówienia wchodzi również panele nadłóżkowe, które zamontuje wykonawca instalacji gazów medycznych. Wykonawca wykonujący roboty wykończeniowe w budynku F doprowadzi do tych paneli instalacje elektryczne i przyzywowe.

Budynek jest wyposażony w stolarkę okienną. Zewnętrzna stolarka okienna jest wbudowana. Przeszklenia wewnętrzne objęte są zamówieniem.

Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna jest objęta zamówieniem.

Instalacje teletechniczne należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych niskoprądowych.

Instalacje CO, energii elektrycznej, wod. – kan. prowadzić należy od parteru. Podlegają rozbiórce sufity podwieszane, które po przeprowadzeniu instalacji należy odtworzyć.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót nie będzie mógł korzystać z windy i komunikacji wewnętrznej do dostarczania materiałów. Sposób transportu materiałów wykonawca rozwiąże w swoim zakresie.

Jeżeli zajdzie konieczność ingerencji w pomieszczenia istniejące, wykonawca zobowiązany będzie z Zamawiającym termin ich zajęcia oraz sposób zabezpieczenia, a także doprowadzenia tych pomieszczeń do stanu pierwotnego (dotyczy to np. przekuć pod piony wod. – kan., CO itp.).

Węzły sanitarne tj. łazienki, WC należy wyposażyć w komplet białego montażu, lustra, dozowniki na mydło, uchwyty dla osób niepełnosprawnych (kompletne wyposażenie stałe). Wykładziny na salach chorych, węzłach sanitarnych i komunikacji muszą odpowiadać wymaganiom dla pomieszczeń szpitalnych, muszą być trwałe, łatwe do utrzymania czystości i bezpieczne dla użytkowników.

Z uwagi na specyfikę i zakres wykonywanych robót (dotyczy to wykonawcy instalacji gazów medycznych i wykończenia budynku F), istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcami tych robót.

Na prośbę wykonawcy załącza się rysunki rzutów :

- rzuty 1, 2, 3 piętra budynku F
- rzuty 1 i 2 piętra budynków E i F.

Dyrektor Szpitala
Krzysztof Wywrot

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

Krzysztof Wywrot

