

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej : [www.szpital.czarnkow.pl](http://www.szpital.czarnkow.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.**

**Przebudowa układu pomieszczeń bloku operacyjnego oraz oddziału położniczego wraz z zespołem porodowym w budynku A i D i dostosowanie do obowiązujących przepisów.**  
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 565688-N-2017 z dnia 08.08.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Przebudowa układu pomieszczeń bloku operacyjnego oraz oddziału położniczego wraz z zespołem porodowym w budynku A i D i dostosowanie do obowiązujących przepisów", proszę o odniesienie do n/w kwestii dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1. Brak podziału na zadania w przedmiarach instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wod.-kan. i instalacji c.o.

Odpowiedz: Zamawiający w dniu 18-08-2017 na spotkaniu z oferentami poinformował wszystkich uczestników że podziału na w/w instalacje musi dokonać i uwzględnić w kosztach oferent.

2. W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji zauważone zostały n/w rozbieżności między projektem budowlanym a przedmiarem robót::
  - a) kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne A/I i okrągłe (występują w PB - zarówno w części graficznej jak i zestawieniu elementów wentylacji p.5.9 - Zeszyt nr 3 Opis instalacje sanitarne str.22-33) . Brak w przedmiarze.
  - b) w przedmiarze robót występują pozycje, których brak jest w PB:
    - poz. 7 - wentylatory łazienkowe EDM 100T (42 szt),
    - poz. 8 - wentylatory łazienkowe EDM 160 (14 szt) ,
    - poz. 9 - wentylatory łazienkowe EDM 160T (17 szt),
    - poz.10 - wentylatory kanałowe KT-50-25-4 z regulatorami prędkości i połączeniami elastycznymi (4 szt) ,
    - poz. 11 - wentylatory kanałowe TCBT 4-315 HAEX z połączeniami elastycznymi (1 szt)
    - poz. 47 - okapy wentylacyjne DM3606 1400x1800mm (2 szt)
    - poz. 48 - okapy wentylacyjne DM3601 1200x1700mm (2 szt)
    - poz. 49 - klapy odcinające MCR-FID-p/P 500/200 ( 2 szt)

- poz. 50 - klapy odcinające MCR-FID-p/P 300/200 ( 1 szt)
- poz. 51 - klapy odcinające MCR-FID-p/P 200/200 ( 1 szt)
- poz. 55 - nawilżacz parowy HY 3-23.B z wyposażeniem ( 1 szt)

Odpowiedz do punktu a): Kanały te należy ująć w ofercie wykonawcy

Odpowiedz do punktu b): Zgodnie z zapisami SIWZ zakres przedmiotu zamówienia wynika z załączonego projektu technicznego i na podstawie tego dokumentu Oferent ma podać cenę ryczałtową. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić tylko ten zakres.

3. W zakresie instalacji wod.-kan. stwierdzono rozbieżności w ilościach urządzeń i przyborów sanitarnych i armatury wodociągowej między projektem budowlanym (aneks 2, zeszyt 6 - Technologia) a przedmiarem robót:
- poz. 1.16 - umywalki (29 szt w przedmiarze, 35 + 14 + 1 + 1 + 1 w projekcie oznaczone: wa16, wa17, wa18, wa18a, wa19) ,
  - poz. 1.18 - brodziki natryskowe (16 szt w przedmiarze , 17 szt w projekcie, ozn. wa1),
  - poz. 1.19 - pisuary ( 3 szt w przedmiarze, 2 szt w projekcie, ozn. wa11),
  - poz. 1.22 - miski ustępowe (18 szt w przedmiarze, (19+1+2 w projekcie, ozn. wa6 do wa8),
  - wa20 - waniенki (6 szt w projekcie , brak w przedmiarze),
  - wa25 - zlewozmywaki jednokomorowe (5 szt w projekcie , brak w przedmiarze),
  - wa26 - zlewy gospodarcze 80x60 (3 szt w projekcie , brak w przedmiarze).

Odpowiedz: Należy przyjąć niżej wymienione ilości wyposażenia.

- umywalki w ilości jak w projekcie
  - brodziki natryskowe 17 szt.
  - pisuary 2 szt.
  - miski ustępowe 2 szt.
  - waniенki 6 szt.
  - zlewozmywaki jednokomorowe 5 szt.
  - zlewy gospodarcze 80\*60 3 szt.
4. W przedmiarze instalacji elektrycznych występują pozycje, które z uwagi na nieprecyzyjne opisy (zbyt ogólne) trudno jest zidentyfikować w odniesieniu do przypisanych im wg PB materiałów. Dotyczy to przede wszystkim pozycji na montaż kabli i przewodów, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.

Odpowiedz: W ofercie należy uwzględnić takie materiały jakie są przyjęte w rozwiązaniu projektowym.

5. W SIWZ w p.1. Przedmiot zamówienia , w odniesieniu do cz. nr 1 Blok operacyjny (1 piętro budynki A,D), na str. 7 wskazuje się, że pomieszczenia szpitalne należy wyposażyć w specjalistyczny sprzęt medyczny. Wyposażenie należy wykonać wg Kart pomieszczeń I piętro wg zasad określonych w aneksie do projektu budowlanego w Zeszycie nr 6. Technologia. Brak jest takiego samego zapisu w SIWZ odnośnie cz. nr 2 Zespół porodowy (2 piętro budynek A,D). Jednocześnie brak jest też jednoznacznej i precyzyjnej informacji o zakresie wyposażenia (listy urządzeń i elementów instalacji) , będącym przedmiotem zamówienia.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w zawiadomieniu z dnia 24.08.2017r w odpowiedzi na pytanie Nr 1.

Dyrektor Szpitala  
Krzysztof Wywrot

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie

Krzysztof Wywrot